

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur :

SETIF PIPE
Z.E.A. Ain Arnat De Setif
19000 SETIF
ALGERIE

Nom(s) commercial(aux) du produit fini :

TUBE PE 100
en résine Hostalen CRP 100 Black

Type de produit fini :

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> tube | <input type="checkbox"/> raccord et manchon | <input type="checkbox"/> revêtement |
| <input type="checkbox"/> produit de jointoyage | <input type="checkbox"/> joint | <input type="checkbox"/> composant d'accessoires |
| <input type="checkbox"/> autre : | | |

Nature du matériau :

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC | <input type="checkbox"/> polybutylène PB | <input type="checkbox"/> ethylene-propylène EPDM |
| <input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C | <input type="checkbox"/> polyamide PA | <input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR |
| <input checked="" type="checkbox"/> polyéthylène PE | <input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE | <input type="checkbox"/> autre : |
| <input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PER | <input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS | |
| <input type="checkbox"/> polypropylène PP | <input type="checkbox"/> à base de résine époxydique | |

Commentaires : /

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **13 MAT LY 009**

Formulation chimique :

La formulation chimique a été vérifiée conforme aux listes positives par un laboratoire habilité.

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 :

Rapport S/V testé : 60 cm²/L

Date des essais : du 21 Janvier au 06 Février 2013

Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon la circulaire DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000 sur des échantillons de 60 cm² n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999.

Attestation délivrée par :

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



À la date du : 06 Février 2013

Date d'expiration de l'ACS : 06 Février 2014

Commentaires : /

EURL AGRO HYD GROUP
Courier Départ 09/02/13
N° d 'Enreg 211/ACS

EURL AGRO-HYD GROUP
A. H. G
DIRECTION
GENERALE
LABORATOIRE
DES EAUX, SOLS
& LES BETONS
ORAN
Et L'abonnement des 30 Villes. Et. S. S. S. S. S.

09 FEV 2013

H. Terbeche
H. TERBECHÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Première Transformation de Matière Plastique de Base
SETIF PIPE
Z.E.A Ain Arnat
W de SETIF
RC N° 06 A 19/00-0465932

Reçu le. 04/06/13

[Signature]

خ. طویل